

Roční souhrnná zpráva o kontrolách, které provedla Česká inspekce životního prostředí
v roce 2022 ve spolupráci s krajskými úřady a orgány integrované inspekce
podle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií

Kontroly byly prováděny dle zákona č. 224/2015 Sb., který zapracovává aktuální evropské předpisy, zejména pak Směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 2012/18/EU, o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek. Kontroly vykonávala Česká inspekce životního prostředí ve spolupráci s orgány integrované inspekce (Státním úřadem inspekce práce a oblastními inspektoráty práce, Českým báňským úřadem a obvodními báňskými úřady, krajskými hygienickými stanicemi a hasičskými záchrannými sbory krajů) a krajskými úřady.

Ministerstvem životního prostředí ČR byl schválen roční plán, podle kterého mělo být v roce 2022 provedeno 144 kontrol dle zákona o prevenci závažných havárií. Jejich cílem bylo prověřit subjekty zařazené do skupiny A, subjekty zařazené do skupiny B a provést kontrolu u jednoho nezařazeného subjektu. Dále byla v roce 2022 dokončena jedna kontrola zahájená v roce 2021, ale byla z důvodu situace spojené s Covid-19 provedena pouze částečně. Celkem bylo provedeno 145 kontrol.

Během roku 2022 byly Českou inspekcí životního prostředí vybrány vhodné objekty zařazené do skupiny B k systematickému posouzení nebezpečí závažné havárie (příloha č. 2 k vyhlášce č. 229/2015 Sb.). Všechny orgány integrované inspekce se ke kritériím hodnocení výsledku systematického posouzení nebezpečí závažné havárie vyjadřují.

Kontroly v roce 2022 byly zaměřeny zejména na:

- místní šetření v provozu, změny v provozu
- technický stav zařízení (zkoušky těsnosti, defektoskopie a další prvky havarijní připravenosti)
- kontrolu havarijních plánů a souvisejících provozních předpisů a aktuálnost postupů v souvislosti s mimořádnými situacemi (možnost postupování dle nich)

- dodržování systému řízení bezpečnosti v objektu dle platné bezpečnostní dokumentace
- evidenci mimořádných událostí.

Během roku 2022 došlo ke čtyřem závažným haváriím. Při jedné havárii došlo k úniku ropy z rekonstruovaného potrubí na okolní terén. V tomto případě byla provedena provozní opatření k zamezení dalšího úniku. V dalších případech došlo k výbuchům, požárům a zranění osob. Šetří rovněž i Policie ČR. Během jedné z kontrol došlo k úniku filtrátu a kalu v objektu, což bylo vyhodnoceno jako mimořádná událost.

Kontrolní činností ČIŽP bylo zjištěno jedno porušení povinností stanovených zákonem o prevenci závažných havárií.

Po tříleté přestávce se v říjnu konalo společné jednání Koordinační skupiny ve složení zástupců orgánů integrované inspekce a Ministerstva životního prostředí. Tato skupina se zabývá hodnocením průběhu kontrol, hodnocením spolupráce orgánů integrované inspekce a vzájemným předáváním informací orientovaných na problematiku prevence závažných havárií. V tomto roce se rovněž již konaly koordinační schůzky k sestavování plánu kontrol na další kalendářní rok na jednotlivých oblastních inspektorátech České inspekce životního prostředí.

Při kontrolní činnosti a celkově ve výkonu této agendy funguje dobrá spolupráce mezi Českou inspekcí životního prostředí, krajskými úřady a orgány integrované inspekce, vyplývající ze vzájemné aktivity těchto složek. Tato spolupráce má pozitivní dopad při předcházení vzniku havarijních a mimořádných stavů, což je z hlediska vlivu na životní prostředí kladným přínosem.